
優良操作和維修作業

太陽能發電及熱水系統



定期清潔與檢查



制定及備妥緊急聯絡名單與應變程序





制定預防性維修計劃



掃描二維碼以了解更多
優良操作和維修作業資訊

機電工程署
EMSD

30th ANNIVERSARY
周年紀念
EMSTF
機電工程營運基金

優良操作和維修作業

太陽能發電及熱水系統

定期清潔與檢查



建議每季清潔太陽能板/每半年至一年清潔集熱器，以去除其表面上的塵埃，碎屑及其他污染物。此外，在每年風季前檢查結構安全。

掃描二維碼以了解更多
優良操作和維修作業資訊

機電工程署
EMSD

30th ANNIVERSARY
周年紀念
EMSTF
機電工程營運基金

優良操作和維修作業



太陽能發電及熱水系統

制定及備妥緊急聯絡名單與應變程序

現場應備有應急計劃/程序 (包括系統擁有人，系統操作人員及維修承辦商之間的通訊流程)，並應定期檢視。

掃描二維碼以了解更多
優良操作和維修作業資訊

機電工程署
EMSD

30th ANNIVERSARY 周年紀念 EMSTF 機電工程營運基金

優良操作和維修作業

太陽能發電及熱水系統

制定預防性維修計劃



定期進行預防性維修工作以提高太陽能發電系統在運作期間的發電成效。

掃描二維碼以了解更多
優良操作和維修作業資訊

機電工程署
EMSD

30th ANNIVERSARY
周年紀念
EMSTF
機電工程營運基金